

社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉 特別養護老人ホーム川越キングス・ガーデン移転復旧工事に係る事業プロポーザルについての次の質問について以下のように回答します。0401

質問事項	回 答
下記の部屋の用途・性質をご教示下さい ・相談員室 ・OA 室 ・いこいの部屋 ・介護者教育フロア（広場） ・ボランティア室 ・仮眠室 ・寮母室 ・仕分け室 ・キッチン 2 カ所 尚、上記部屋は今回の計画で配置する必要がありますでしょうか	相談員室（必要） 「相談員が業務を行う部屋です。」 OA 室（必要） 「事務室の一つでOA機器を設置し主に事務作業を行う場所です。」 いこいの部屋（食堂が必要） 「いわゆる食堂です。」 ボランティア室（必要） 「ボランティアの控室です。」 仮眠室（必要） 「夜勤を行う介護職員の休憩室です。」 寮母室（必要） 「介護職員が業務を行う場所です。」 仕分け室（必要） 「洗濯室から出た洗濯物を仕分けする場所です。」 キッチン（ご提案ください。） 「文字通り台所ですが職員や利用者が食事を作る場所です。」 この他、介護保険上や、介護業務、KG 埼玉の理念に基づいて、必要と思われるものは設置し、どのように活用するかをご提案ください。
ターミナルケアの概要をご教示下さい 又、上記に関わる必要設備、必要室があればご教示下さい	介護保険請求上、個室の静養室が必要です。
地域交流スペースは不要でしょうか 地域との交流についてどのようにお考えでしょうか	上記の介護者教育フロアがその役目をもっております。
「相談室」「面接室」「面会室」左記 3 室の違いをご教示下さい	相談室などについては、要領にありますように介護保険上の設備基準の用語にて設計してください。特養と短期入所は「面談室」、通所介護は「相談室」となります。
既存施設の見学は可能でしょうか	プロポーザル期間中はご遠慮ください。

A 棟に理美容室 C 棟 2 階に理容室があります 理容室は 2 カ所必要でしょうか	最低 1 か所ですが、理由があつて 2 か所での提案も受付けます。
床暖房の範囲をご教示下さい。	Q & A 7 をご参照ください。
特殊浴槽 4 カ所のチェアインバス 3 カ所、 ストレッチャー浴 1 カ所は仕様が不明確で あり、本工事対象外と考えて宜しいでしょう か	本体備品、設置費用は別ですが、配管工事と 入浴室等については本工事に含まれます。
食堂及び機能訓練スペースが 「入所者、利用者 1 0 0 名が介助者と一緒に 集い、開放感のある場所」 とのご要望ですが、 毎回の食事を、上記スペース 1 カ所にて入居 者全員にて行うというお考えでしょうか	毎回の食事を左記のスペースで入居者全員 に行うことは予定にありません。既存施設で は、毎回の食事を 1 か所でおこなってはいま せんでした。これまでは、A 棟、B 棟、C 棟 に分かれて食事をしていました。